



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผมต. ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ.  
เลขที่ ก.3 กฟส.ท่าเรือ.(มต.) 910 /2567 วันที่ 19 กันยายน 2567  
เรื่อง ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ในวันที่ 25 กันยายน 2567  
เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ.

ด้วย ผมต.กฟส.ท่าเรือ. มีแผนตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ตาม  
วาระ ในวันที่ 25 กันยายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	PEA No.	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
1	TR59-021584	25 ก.ย.67	09.00 น.	09.30 น.	หัวพงษ์ ซอย.3	อนุมัติ แก้วแกมทอง
2	TR61-014018	25 ก.ย.67	09.30 น.	10.00 น.	หน้าครัวท่าเรือ (เจ็อ)	
3	TR61-014026	25 ก.ย.67	10.30 น.	11.00 น.	ตรงข้าม SCG วังศาลา	
4	TR34-008531	25 ก.ย.67	11.00 น.	11.30 น.	ปากทางหมู่บ้านเพิ่มพูนวิมลลา	
5	TR44-005005	25 ก.ย.67	11.30 น.	12.00 น.	ก่อนถึงสระว่ายน้ำหมู่บ้านเพิ่มพูนวิมลลา	
6	TR39-003400	25 ก.ย.67	12.30 น.	13.00 น.	เลยสระว่ายน้ำหมู่บ้านเพิ่มพูนวิมลลา	
7	TR60-018400	25 ก.ย.67	13.30 น.	14.00 น.	หัวพงษ์ ซอย.5 เลย ตั้งเฮงๆ	
8	TR61-007079	25 ก.ย.67	14.00 น.	14.30 น.	หลังโรงงาน SCG วังศาลา	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุมัติ แก้วแกมทอง ตำแหน่ง พชง.4 โทร 089-9101710

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายอำนาจ ลักษณะวงษ์)

ชผ.มต.รักษาการแทน

ผผ.มต.กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติ

-ผกป.เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายเสนีย์ ศรีมงคล)

ผผ.กป.รักษาการแทน

ผจก.กฟส.(ระดับ 9 ) กฟส.ท่าเรือ

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗